



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания Правления
комитета по тарифам и ценам Курской области

13 июля 2012 г.

г. Курск

№ 44

Председательствующий

А.В. Карнаушко

Члены Правления:

Т.В. Ступишина
Г.Н. Золотухина
Г.Г. Махно
Н.В. Исанко

Приглашенные на заседание:

М.В. Филиппкин

начальник УТП филиала
ОАО «МРСК Центра»-
«Курскэнерго»
на основании доверенности
от 13.07.2012 года

О.В. Ястребова

начальник ОТ
филиала ОАО «МРСК
Центра»-«Курскэнерго»
на основании доверенности
от 13.07.2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Об утверждении ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств ООО «Глобал Эко» к
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго».**

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области – председатель Правления – А.В.Карнаушко сообщил, что на заседании Правления комитета по тарифам и ценам Курской области будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по утверждению ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Глобал Эко» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго».

По данному вопросу повестки дня с информацией выступил ведущий специалист первого разряда отдела по регулированию тарифов на электроэнергию и контролю комитета по тарифам и ценам Курской области Скрынникова А.Б. - уполномоченная по делу от 01.06.2012 года № 02.1-2387 (приказ комитета по тарифам и ценам Курской области от 09 июня 2012 года № 208) и сообщила следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» (вх. № 02.1-2387 от 01.06.2012 года) представил в комитет по тарифам и ценам Курской области расчетные материалы для рассмотрения и установления ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств свинокомплекса ООО «Глобал Эко», расположенных по адресу: Курская область, Мантуровский район, Куськинский сельсовет, с заявленной мощностью 650 кВт, на напряжении 10 кВ по II категории надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», по индивидуальному проекту.

Согласно сведениям, представленным в расчетных материалах, для присоединения данных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, у филиала ОАО «МРСК «Центра»-«Курскэнерго» отсутствует техническая возможность технологического присоединения, поэтому в соответствии с пунктом 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Расчет ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств данного предприятия к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» по индивидуальному проекту произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 365-э/5 (далее Методические указания).

Расчетные материалы филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» представлены в комитет по тарифам и ценам Курской области, согласно пункту 30.1 Правил, в том числе:

а) проект договора об осуществлении технологического присоединения;

б) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору;

в) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;

г) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с Методическими указаниями.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, для расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих мероприятий:

1. Подготовку сетевой организацией технических условий в соответствии с заявкой заявителя.

2. Разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.

3. Выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.

4. Проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

5. Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии собственника таких энергопринимающих устройств.

6. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» представил расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств свинокомплекса ООО «Глобал Эко» в сумме 15446555,46 руб., при этом ставка платы за 1 кВт присоединяемой мощности сложилась в размере 23763,94 руб./кВт. (15446555,46 руб./650 кВт)

Экспертная группа комитета проанализировала представленные расходы, необходимые для включения в расчет размера платы за

технологическое присоединение по индивидуальному проекту, и сообщает следующие:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование экспертной группой приняты на уровне расходов, предложенных предприятием, в сумме 6965,44 руб., в том числе:

- оплата труда исполнителей данного мероприятия – 4183,52 руб., сложившаяся из средней почасовой оплаты труда по каждому исполнителю (согласно выписке из штатного расписания филиала ОАО «МРСК Центра» -«Курскэнерго» по состоянию на 01.01.2012 г.) и трудозатрат – 34,2 часов (согласно хронометражу времени, необходимому для выполнения данного мероприятия);

- выплаты по страховым взносам в пенсионный фонд РФ – 22 %, фонд социального страхования РФ – 2,9 %, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, а также отчисления от несчастных случаев на производстве – 0,4 %, сложились в размере 1271,79 руб., что соответствует 30,4 %;

- затраты ГСМ на автотранспортное средство УАЗ – 396259 в размере 1510,13 руб., согласно расчету.

2. Затраты на разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями экспертной группой приняты на уровне затрат, предложенных филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в размере 1033837,5 руб., согласно представленной смете, в том числе:

- на проектно-изыскательские работы в размере 799875 руб.;
- на экспертизу проекта в размере 233962,5 руб.

3. Расходы по выполнению технических условий со стороны сетевой организации, согласно сводному сметному расчету, экспертной группой приняты в сумме 14396762,5 руб., на уровне предложенных расходов предприятием, в том числе:

3.1. Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 9 км от реконструируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 «Пузачи» – 4902150 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.2. Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 10 км от реконструируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Погожее» – 5564740 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.3. Реконструкция резервной ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Пузачи» с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, а также устройств РЗА – 525260 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.4. Реконструкция резервной ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ «Погожее» с заменой МВ-10 на ВВ-10 кВ, а также устройств РЗА – 525260 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.5. Налог на прибыль в размере 2879352,5 руб., что соответствует 20 % от налогооблагаемой базы – 14396762,5 руб.

4. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 4626,27 руб. экспертами приняты на уровне предложений предприятия, а именно:

- оплата труда в размере 2389,68 руб., исходя из средней почасовой оплаты труда по каждому работнику, в соответствии с представленной выпиской из штатного расписания предприятия по состоянию на 01.01.2012 года и времени, необходимого для выполнения указанных работ – 20,5 ч., согласно замерам;

- выплаты по страховым взносам в пенсионный фонд РФ – 22 %, фонд социального страхования РФ – 2,9 %, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, а также отчисления от несчастных случаев на производстве – 0,4 % , сложились в размере 726,46 руб., что соответствует 30,4 %;

- затраты ГСМ в размере 1510,13 руб., согласно расчету потребления ГСМ на выполнение указанного мероприятия автотранспортным средством (УАЗ – 396259).

5. Экспертная группа расходы на участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии собственника таких устройств включает в расчет на уровне предложений филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в сумме 2367,27 руб., которые сложились:

- из оплаты труда – 657,31 руб. и времени используемого на выполнение данного мероприятия – 8,7 ч., согласно расчетам предприятия;

- выплаты по страховым взносам в пенсионный фонд РФ – 22 %, фонд социального страхования РФ – 2,9 %, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, а также отчисления от несчастных случаев на производстве – 0,4 % , сложились в размере 199,83 руб., что соответствует 30,4 %;

- из расходов ГСМ в размере 1510,13 руб., согласно расчету предприятия для автотранспортного средства (УАЗ – 396259).

6. Затраты на фактические действия по присоединению объекта заявителя к электрическим сетям приняты к учету экспертами в сумме 1996,48 руб., в том числе:

- оплата труда исполнителей данного мероприятия – 1194,37 руб., сложившаяся из средней почасовой оплаты труда по каждому исполнителю (согласно выписке из штатного расписания филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» по состоянию на 01.01.2012 г.) и трудозатрат – 10,1 часов (согласно хронометражу времени, необходимому для выполнения данного мероприятия);

- выплаты по страховым взносам в пенсионный фонд РФ – 22 %, фонд социального страхования РФ – 2,9 %, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, а также отчисления от несчастных случаев на производстве – 0,4 % , сложились в размере 363,09 руб., что соответствует 30,4 %;

- затраты ГСМ на автотранспортное средство УАЗ – 396259 в размере 439,02 руб., в соответствии с расчетами предприятия.

В результате экспертная группа предлагает на рассмотрение размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств свинокомплекса ООО «Глобал Эко» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» с присоединяемой мощностью 650 кВт на напряжении 10 кВ в размере 15446555,46 руб., на уровне, предложенном предприятием.

На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает на утверждение ставку платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств свинокомплекса ООО «Глобал Эко» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в размере 23763,94 руб./кВт (15446555,46 руб.:650 кВт).

В обсуждении приняли участие: Карнаушко А.В., Ступишина Т.В., Золотухина Г.Н., Махно Г.Г., Исанко Н.В., Филиппкин В.Ю., Ястребова О.В.

В ходе голосования по утверждению ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Глобал Эко» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго», представитель Управления ФАС по Курской области воздержался от голосования, остальные члены Правления комитета по тарифам и ценам Курской области проголосовали - «ЗА», за ставку платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Глобал Эко» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго», предложенную экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской области.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за технологическое присоединение мощности 650 кВт на напряжении 10 кВ по II категории надежности энергопринимающих устройств ООО «Глобал Эко», расположенных по адресу: Курская область, Мантуровский район, Кузькинский сельский

совет, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

(руб./кВт без НДС)		
N п/п	Наименование мероприятий	Утвержденная ставка платы
1	2	3
	Итого ставка платы за технологическое присоединение	23763,94
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование	10,72
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации*, всего	1590,52
2.1.	Проектно-изыскательские работы	1230,58
2.2.	Экспертиза проекта	359,94
3.	Выполнение ТУ сетевой организацией*, всего	22148,87
	в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:	-
3.1.	строительство воздушных и (или) кабельных линий	20128,64
3.2.	строительство пунктов секционирования	-
3.3.	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ	2020,23
3.4.	строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)	-
3.5.	организация автоматизированного учета электроэнергии	-
3.6.	организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)	-
3.7.	организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	7,12
5.	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств	3,64

6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	3,07
----	---	------

*С учетом налога на прибыль.

2. Ставка платы за технологическое присоединение, установленные пунктом 1 настоящего протокола вступает в силу с 13 июля 2012 года.

Председатель

Члены Правления

А.В.Карнаушко

Т.В.Ступишина

Г.Н.Золотухина

Г.Г.Махно

Н.В.Исаенко