



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Правления**

**комитета по тарифам и ценам Курской области**

24 августа 2012 г.

г. Курск

№ 51

Председательствующий

В.Н. Чурилина

Члены Правления:

Т.В. Ступишина  
Т.И. Бугаенко  
Е.Н. Сергеева  
Н.В. Исанко

Приглашенные на заседание:

Е.В. Денисова

начальник ПЭО  
ОАО «Курские электрические  
сети» по доверенности  
от 08.06.2012 года № 24

В.В. Фатнева

начальник ПТС  
ОАО «Курские электрические  
сети» по доверенности  
от 24.08.2012 года № 33

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Об утверждении ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети»**

Исполняющий обязанности председателя комитета по тарифам и ценам Курской области – заместитель председателя Правления – В.Н.Чурилина сообщила, что на заседании Правления комитета по тарифам и ценам Курской области будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по утверждению ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети»

По данному вопросу повестки дня с информацией выступил ведущий специалист первого разряда отдела по регулированию тарифов на электроэнергию и контролю комитета по тарифам и ценам Курской области Скрынникова А.Б. - уполномоченная по делу от 16.07.2012 года № 02.1-2901 (приказ комитета по тарифам и ценам Курской области от 20 июля 2012 года № 255) и сообщила следующее.

ОАО «Курские электрические сети» (вх. № 02.1ПР-2901 от 16.07.2012 г.) обратилось в комитет по тарифам и ценам Курской области за установлением ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям, с заявленной мощностью 350 кВт по I и II категории надежности на напряжении 0,4 кВ, по индивидуальному проекту.

Согласно сведениям, представленным в расчетных материалах, для присоединения данных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, у ОАО «Курские электрические сети» отсутствует техническая возможность технологического присоединения, поэтому в соответствии с пунктом 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Расчет ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств данного предприятия к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети» произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 365-э/5 (далее Методические указания).

Расчетные материалы ОАО «Курские электрические сети» представлены в комитет по тарифам и ценам Курской области, согласно пункту 30.1 Правил, в том числе:

- а) проект договора об осуществлении технологического присоединения;
- б) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору;
- в) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;
- г) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных

(с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с Методическими указаниями.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, для расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих мероприятий:

1. Подготовку сетевой организацией технических условий в соответствии с заявкой заявителя.
2. Разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
3. Выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.
4. Проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.
5. Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии собственника таких энергопринимающих устройств.
6. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области проанализировала представленные расчетные материалы, и сообщает следующее.

ОАО «Курские электрические сети» представил расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям, где необходимая валовая выручка сложилась на сумму 7192811,79 руб., при этом ставка за 1 кВт присоединяемой мощности – 20550,89 руб. (7192811,79 руб.: 350 кВт), в том числе:

1. Расходы на подготовку сетевой организацией технических условий, предприятием предложено включить в сумму 3898,02 руб., куда вошли затраты:

- на заработную плату работников, выполняющих данное мероприятие – 1853,65 руб.;

- на выплаты по страховым взносам в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования, а также отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в размере 563,51 руб., что соответствует 30,4 %;

- на ГСМ и страхование автомобиля по ОСАГО – 29,87 руб.;

- на амортизационные отчисления - 35,83 руб.;

- на прочие затраты - 1060,82 руб.

- на прибыль в размере 10% от вышеназванных расходов, что составило 354,34 руб.

Эксперты предлагают включить расходы, связанные с подготовкой и выдачей технических условий в размере 2444,42 руб., которые сложились из затрат на заработную плату работников и выплат по страховым взносам –

2417,16 руб., выполняющих данное мероприятие, а также расходов на ГСМ – 27,26 руб., на уровне предложений предприятия.

Расходы на амортизационные отчисления, страхования ОСАГО и прочие затраты на общую сумму 1099,26 руб. экспертами исключены, поскольку указанные расходы включены в необходимую валовую выручку, определенную для расчета размера платы за технологическое присоединение потребителей по общим ставкам на 2012 год.

Прибыль, в размере 354,34 руб., исключена экспертами из-за отсутствия обоснований.

Корректировка произведена в сторону уменьшения на 1453,6 руб.

2. Расходы на разработку ОАО «Курские электрические сети» проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, экспертная группа предлагает принять в размере 248541,25 руб., куда вошли расходы на проектно-изыскательские работы, согласно локально-сметному расчету, представленному предприятием.

3. Расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения, в соответствии с техническими условиями, экспертная группа предлагает принять в размере 6919333,75 руб., против предложенных расходов ОАО «Курские электрические сети» - 6932497,5 руб., в том числе:

3.1. Строительство БКТП 2-1000 кВА с трансформаторами 630 кВА в размере 4013392,5 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.2. Пусконаладочные работы в размере 70404,50 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.3. Строительство КЛ-10 кВ до проектируемой ТП центра фехтования в размере 1451670 руб., согласно локально-сметному расчету.

3.4. Налог на прибыль в размере 1383866,75 руб., что составляет 20% от налогооблагаемой базы - 6919333,75 руб.

Снижение расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения составило 13163,75 руб.

При проверке экспертами комитета по тарифам и ценам Курской области локально-сметных расчетов, предприятие применило, при переводе цен на текущий период, индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 1 квартал 2012 года (для Курской области) - 4,74, для вида строительства «прочие объекты», в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 28.02.2012 года № 4122-ип/08.

Экспертная группа к данному объекту применила индекс перевода цен на текущий период - 4,71, определенный как для вида строительства «объекты спортивного назначения», согласно вышеуказанному Письму, что и привело к снижению расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения.

4. Расходы ОАО «Курские электрические сети» на проверку выполнения заявителем технических условий, эксперты принимают в расчет в размере 4715,72 руб., против расходов, предложенных предприятием - 7359,54 руб., снижение составило 2643,82 руб., в том числе:

- заработная плата работников, выполняющих данное мероприятие – 3532,65 руб., согласно калькуляции, представленной предприятием;

- выплаты по страховым взносам в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования и отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в размере 1073,92 руб., что соответствует 30,4 %;

- затраты на ГСМ в сумме 109,15 руб., согласно расчету предприятия.

Прочие расходы в размере 1974,77 руб. экспертами исключены, поскольку они в полном объеме вошли в расчет ставок платы за технологическое присоединение на 2012 год.

Прибыль в размере 669,05 руб. исключена, как необоснованная.

5. Расходы на участие Сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии собственника таких устройств, предприятием не были представлены.

6. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, предприятием предложено в размере 515,48 руб., куда вошли затраты на подключение абонента к электрическим сетям с использованием автомобиля, типа УАЗ, согласно калькуляции, утвержденной генеральным директором ОАО «Курские электрические сети».

Эксперты предлагают данные затраты принять на уровне предложений предприятия в сумме 515,48 руб.

В результате, экспертная группа предлагает рассмотреть размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети» с заявленной мощностью 350 кВт по I и II категории надежности на напряжении 0,4 кВ в размере 7175550,62 руб. (без НДС), что ниже предложенного предприятием на 17261,17 руб.

На основании вышеизложенного ставка платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети» экспертной группой предлагается к рассмотрению и утверждению в размере 20501,57 руб./кВт. (7175550,62 руб.: 350 кВт)

В обсуждении приняли участие: Чурилина В.Н., Ступишина Т.В., Бугаенко Т.И., Сергеева Е.Н., Исанко Н.В., Денисова Е.В, Фатнева В.В.

В ходе голосования по утверждению ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети», представитель Управления ФАС по Курской области воздержался от голосования, остальные члены Правления комитета по тарифам и ценам Курской области проголосовали - «ЗА», за ставку платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке ОКУ «УКС Курской области» к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети», предложенную экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской области.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за технологическое присоединение мощности 350 кВт на напряжении 0,4 кВ по I и II категории надежности энергопринимающих устройств центра фехтования по заявке областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области», расположенных по адресу: город Курск, улица Советская, дом 3а, к электрическим сетям ОАО «Курские электрические сети»

(руб./кВт без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Утвержденная ставка платы
1	2	3
	Итого ставка платы за технологическое присоединение	20501,57
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование	6,99
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации*, всего	710,12
2.1.	Проектно-изыскательские работы	-
2.2.	Экспертиза проекта	-
3.	Выполнение ТУ сетевой организацией*, всего	19769,52
	в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:	-
3.1.	строительство воздушных и (или) кабельных линий	5184,54
3.2.	строительство пунктов секционирования	-
3.3.	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ	14584,98
3.4.	строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)	-






3.5.	организация автоматизированного учета электроэнергии	-
3.6.	организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)	-
3.7.	организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	13,47
5.	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств	-
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	1,47

\*С учетом налога на прибыль.

2. Ставка платы за технологическое присоединение, установленные пунктом 1 настоящего протокола вступает в силу с 24 август 2012 года.

И.о. председателя

Члены Правления

 В.Н.Чурилина  
 Т.В.Ступишина  
 Т.В.Бугаенко  
 Е.Н.Сергеева  
 Н.В.Исаенко